

An die
Bewohnerinnen und
Bewohner
Lerchenweg 8-22

09. August 2017

**Information zur
Störung an der Stromversorgung Lerchenweg / Amselweg vom 05.August.2017**

Am Montag konnte die Fehlerquelle ca. um 15 Uhr mit dem speziellen Messwagen geortet werden.

Anschliessend wurde die Stelle ausgegraben, der Schaden beurteilt und das weitere Vorgehen bestimmt. Das defekte Kabelstück wurde herausgetrennt und das Kabelende entsprechend isoliert.

Die Schadenstelle konnte in kurzer Zeit freigelegt werden. Daher haben wir uns entschieden die Schadenstelle noch am gleichen Tag zu entfernen. Dazu musste jedoch nochmals der Strom abgestellt werden. Mit diesem Vorgehen konnten wir eine weitere benötigte Stromabschaltung am Dienstag vermeiden.

Die Stromversorgung war dann ab ca. 17.30 wieder "normal" gewährleistet.



Die Schadenursache ist vermutlich auf das Alter und die vorhandene Feuchtigkeit zurückzuführen.

Das fehlende Kabelstück muss nun in einem weiteren Arbeitsschritt wieder eingesetzt werden. Dies hat nochmals einen Stromunterbruch von ca. einer Stunde zu bedeuten. Der genaue Zeitpunkt werden wir ihnen noch bekannt gegeben.

Vielen Dank für die vielseitige Unterstützung.

Für Auskünfte können sie mich direkt unter 044 815 15 39 erreichen.

Freundliche Grüsse
Industrielle Betriebe Kloten AG

i.V. Beat Hotz
Leiter Elektrizitätswerk

