

## Information Trinkwasser Qualität

(gemäss Art. 5 Verordnung des EDI)

**Wasserproben : vom 12. Mai 2015**

### 1. Allgemeine Information

Alle Proben entsprachen soweit untersucht den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Die Proben werden monatlich durch Mitarbeiter der ibk entnommen und im Kantonalen Labor Zürich ausgewertet und untersucht.

### 2. Wasserhärte

Grundwasserpumpwerk Thal und Holberg (Fassung)	Seewasserpumpwerk Balsberg (Fassung)	Quellwasser Gerlisberg (Fassung)	Leitungsnetz Durchschnitt von 6 Entnahmestellen
	25,3 °fH	40,6 °fH	28,6 °fH

### 3. Nitratgehalt

Grundwasserpumpwerk Thal und Holberg (Fassung)	Seewasserpumpwerk Balsberg (Fassung)	Quellwasser Gerlisberg (Fassung)	Leitungsnetz Durchschnitt von 6 Entnahmestellen
	5,7 mg/l	39,2 mg/l	15,2 mg/l

### 4. Chloridgehalt

Grundwasserpumpwerk Thal und Holberg (Fassung)	Seewasserpumpwerk Balsberg (Fassung)	Quellwasser Gerlisberg (Fassung)	Leitungsnetz Durchschnitt von 6 Entnahmestellen
	7,7 mg/l	6,8 mg/l	16,7 mg/l

### 5. Sulfatgehalt

Grundwasserpumpwerk Thal und Holberg (Fassung)	Seewasserpumpwerk Balsberg (Fassung)	Quellwasser Gerlisberg (Fassung)	Leitungsnetz Durchschnitt von 6 Entnahmestellen
	7,6 mg/l	17,1 mg/l	17,4 mg/l

### 6. Wasserbehandlung

Es sind keine Wasserbehandlungen unseres Trinkwassers notwendig

### 7. Auskünfte

Wenn Sie weitere Auskünfte zur Wasserqualität wünschen, können Sie unseren Leiter Wasserwerk unter der Telefon Nummer 044 / 815 15 35 kontaktieren